



Belge Numarası	261-1-62208/R2
Kuruluşun Adı / Firma Adı	NİLPA PANO SANAYİ TİCARET A.Ş
Kuruluşun Adresi	SAĞLIK MAH. SOĞUKSU CAD. İNTEGRAL ENDÜSTRİ NO:1A ERGENE/TEKİRDAĞ
Kuruluşun Üretim Yeri Adı	NİLPA PANO SANAYİ TİCARET A.Ş
Kuruluşun Üretim Yeri Adresi	SAĞLIK MAH. SOĞUKSU CAD. İNTEGRAL ENDÜSTRİ NO:1A ERGENE/TEKİRDAĞ
Tescilli Ticari Marka	NİLPA ELEKTRİK PANO SİSTEMLERİ
İlgili Standart	TS EN IEC 62208:2023 - Boş Mahfazalar - Alçak Gerilim Anahtarlama ve Kontrol Düzenleri İçin – Genel Kurallar IEC 62208:2023 - Empty enclosures for low-voltage switchgear and controlgear assemblies - General requirements
İlk Belgelendirme Tarihi	20.05.2024
Yeni Yayın Tarihi	14.10.2025
Belgenin Son Geçerlilik Tarihi	13.10.2028
Belge Kapsamı	

HARİCİ DİKİLİ TİP ADP PANO

- Metal / Zemine Sabitlenen / IP54 / Bina Dışı / IK 10
- Numune Boyutları (h x w x d): 2050 mm x 900 mm x 800 mm'e kadar
- Isıl Güç Kaybı: 1000W (2050mm x 900mm x 800mm için)
- Panonun Sac Kalınlığı (Metal) (mm): ULUSOYLAR / Karkas Sac 1,5 mm Galvanizli /İç Takviyeler 1,5 mm, Galvaniz Ön Kapak 1,5 mm, DKP Yan Arka Kapaklar 1 mm DKP/Perde Sacları 1 mm DKP/Çatı 1mm DKP
- Kilitleme Sistemi Marka - Model: ATOS Adet İspanyolet Kilit (1 Adet)
- Boya Özellikleri: AKZO NOBEL / Elektrostatik Polyester Toz Boya / RAL 7035 - 70±120 Micron (Dış Cephe Poyester)
- Panonun Soğutma Tipi: Doğal
- Mahfaza Montaj Şekli: Kaynaklı
- Cıvata Özellikleri: NORM / Galvanizli – Çelik
M5*10 Cıvata 8*8
M6*15 Cıvata 8*8
M8*12 Cıvata 8*8
- Menteşe: ATOS / Galvanizli Çelik (3 Adet)

(Belge Kapsamının Devamı Sonraki Sayfadadır)



Karekodu kullanarak
belge geçerliliğini
kontrol edebilirsiniz.

14 / 10 / 2025
Ata Gürül ARSLANLI
Genel Müdür

LVT TEST LABORATUVARLARI LTD. ŞTİ. • www.lvt.com.tr • lvt@lvt.com.tr



Belge geçerlilik periyodu 3 yıl olup belgenin geçerliliği firmanın LVT ürün belgelendirme şartlarına uymasına ve yılda en az bir kez yapılacak gözetim denetiminin başarılı tamamlanmasına bağlıdır. TÜRKAK Uluslararası Akreditasyon Forumu (IAF) Karşılıklı Tanınma Anlaşmasını (MLA) imzalamıştır.

The validity period is 3 years and validity of the document depends on the success of surveillance audit to be held at least once a year and compliance of LVT product certification provisions of the company. TURKAK has signed International Accreditation Forum (IAF) and Multilateral Recognition Arrangement (MLA).





Belge Kapsamı NİLPA PANO SANAYİ TİCARET A.Ş.
(261-1-62208/R2 numaralı belge devamı):

HARİCİ DİKİLİ TİP TAVALI MCC PANO

- Metal / Zemine Sabitlenen / Bina Dışı / IP54 / IK 10
- Numune Boyutları (h x w x d): 2050 mm x 900 mm x 800 mm'e kadar
- Isıl Güç Kaybı: 1000W (2050mm x 900mm x 800mm için)
- Panonun Sac Kalınlığı (Metal) (mm): ULUSOYLAR / Karkas Sac 1,5 mm Galvanizli / İç Takviyeler 1,5 mm, Galvaniz Ön Kapak 1,5 mm, DKP Yan Arka Kapaklar 1 mm DKP/Perde Sacları 1 mm DKP/Çatı 1mm DKP
- Kilitleme Sistemi Marka - Model: ATOS Adet İspanyolet Kilit (1 Adet)
- Boya Özellikleri: AKZO NOBEL / Elektrostatik Polyester Toz Boya / RAL 7035 - 70±120 Micron (Dış Cephe Poyester)
- Panonun Soğutma Tipi: Doğal
- Mahfaza Montaj Şekli: Kaynaklı
- Cıvata Özellikleri: NORM / Galvanizli – Çelik
M5x10 Cıvata 8x8
M6x15 Cıvata 8x8
M8x12 Cıvata 8x8
- Menteşe: ATOS / Galvanizli Çelik (3 Adet)

HARİCİ DİKİLİ TİP SAYAÇ PANO

- Metal / Zemine Sabitlenen / Bina Dışı / IP54 / IK 10
- Numune Boyutları (h x w x d): 2050 mm x 900 mm x 800 mm'e kadar
- Isıl Güç Kaybı: 1000W (2050mm x 900mm x 800mm için)
- Panonun Sac Kalınlığı (Metal) (mm): ULUSOYLAR / Karkas Sac 1,5 mm Galvanizli / İç Takviyeler 1,5 mm, Galvaniz Ön Kapak 1,5 mm, DKP Yan Arka Kapaklar 1 mm DKP/Perde Sacları 1 mm DKP/Çatı 1mm DKP
- Kilitleme Sistemi Marka - Model: ATOS Adet İspanyolet Kilit (1 Adet)
- Boya Özellikleri: AKZO NOBEL / Elektrostatik Polyester Toz Boya / RAL 7035 - 70±120 Micron (Dış Cephe Poyester)
- Panonun Soğutma Tipi: Doğal
- Mahfaza Montaj Şekli: Kaynaklı
- Cıvata Özellikleri: NORM / Galvanizli – Çelik
M5x10 Cıvata 8x8
M6x15 Cıvata 8x8
M8x12 Cıvata 8x8
- Menteşe: ATOS / Galvanizli Çelik (3 Adet)

(Belge Kapsamının Devamı Sonraki Sayfadadır)

14 / 10 / 2025
Ata Gürül ARSLAN
Genel Müdür

LVT TEST LABORATUVARLARI LTD. ŞTİ. • www.lvt.com.tr • lvt@lvt.com.tr



Belge geçerlilik periyodu 3 yıl olup belgenin geçerliliği firmanın LVT ürün belgelendirme şartlarına uymasına ve yılda en az bir kez yapılacak gözetim denetiminin başarılı tamamlanmasına bağlıdır. TÜRKAK Uluslararası Akreditasyon Forumu (IAF) Karşılıklı Tanınma Anlaşmasını (MLA) imzalamıştır.

The validity period is 3 years and validity of the document depends on the success of surveillance audit to be held at least once a year and compliance of LVT product certification provisions of the company. TURKAK has signed International Accreditation Forum (IAF) and Multilateral Recognition Arrangement (MLA).





Belge Kapsamı NİLPA PANO SANAYİ TİCARET A.Ş
(261-1-62208/R2 numaralı belge devamı):

DAHİLİ DİKİLİ TİP ADP PANO

- Metal / Zemin Sabitlenen / Bina İçi / IP41 / IK 10
- Numune Boyutları (h x w x d): 2050 mm x 900 mm x 800 mm
- Isıl Güç Kaybı: 1000W (2050mm x 900mm x 800mm için)
- Panonun Sac Kalınlığı (Metal) (mm): ULUSOYLAR / Karkas Sac 1,5 mm Galvanizli /İç Takviyeler 1,5 mm, Galvaniz Ön Kapak 1,5 mm, DKP Yan Arka Kapaklar 1 mm DKP/Perde Sacları 1 mm DKP/Çatı 1mm DKP
- Kilitleme Sistemi Marka - Model: ATOS Adet İspanyolet Kilit (1 Adet)
- Boya Özellikleri: AKZO NOBEL / Elektrostatik Polyester Toz Boya / RAL 7035 - 70±120 Micron (Dış Cephe Poyester)
- Panonun Soğutma Tipi: Doğal
- Mahfaza Montaj Şekli: Cıvatalı
- Cıvata Özellikleri: NORM / Galvanizli – Çelik
M5x10 Cıvata 8x8
M6x15 Cıvata 8x8
M8x12 Cıvata 8x8
- Menteşe: ATOS / Galvanizli Çelik (3 Adet)

DAHİLİ DİKİLİ TİP TAVALI MCC PANO

- Metal / Zemin Sabitlenen / Bina İçi / IP41 / IK 10
- Numune Boyutları (h x w x d): 2050 mm x 900 mm x 800 mm'e kadar
- Isıl Güç Kaybı: 1000W (2050mm x 900mm x 800mm için)
- Panonun Sac Kalınlığı (Metal) (mm): ULUSOYLAR / Karkas Sac 1,5 mm Galvanizli /İç Takviyeler 1,5 mm, Galvaniz Ön Kapak 1,5 mm, DKP Yan Arka Kapaklar 1 mm DKP/Perde Sacları 1 mm DKP/Çatı 1mm DKP
- Kilitleme Sistemi Marka - Model: ATOS Adet İspanyolet Kilit (1 Adet)
- Boya Özellikleri: AKZO NOBEL / Elektrostatik Polyester Toz Boya / RAL 7035 - 70±120 Micron (Dış Cephe Poyester)
- Panonun Soğutma Tipi: Doğal
- Mahfaza Montaj Şekli: Cıvatalı
- Cıvata Özellikleri: NORM / Galvanizli – Çelik
M5x10 Cıvata 8x8
M6x15 Cıvata 8x8
M8x12 Cıvata 8x8
- Menteşe: ATOS / Galvanizli Çelik (3 Adet)

(Belge Kapsamının Devamı Sonraki Sayfadadır)

14 / 10 / 2025
Ata Gürül ARSLANLI
Genel Müdür

LVT TEST LABORATUVARLARI LTD. ŞTİ. • www.lvt.com.tr • lvt@lvt.com.tr



Belge geçerlilik periyodu 3 yıl olup belgenin geçerliliği firmanın LVT ürün belgelendirme şartlarına uymasına ve yılda en az bir kez yapılacak gözetim denetiminin başarılı tamamlanmasına bağlıdır. TÜRKAK Uluslararası Akreditasyon Forumu (IAF) Karşılıklı Tanınma Anlaşmasını (MLA) imzalamıştır.

The validity period is 3 years and validity of the document depends on the success of surveillance audit to be held at least once a year and compliance of LVT product certification provisions of the company. TURKAK has signed International Accreditation Forum (IAF) and Multilateral Recognition Arrangement (MLA).





Belge Kapsamı NİLPA PANO SANAYİ TİCARET A.Ş
(261-1-62208/R2 numaralı belge devamı):

DAHİLİ DİKİLİ TİP SAYAÇ PANO

- Metal / Zemine Sabitlenen / Bina İçi / IP41 / IK 10
- Numune Boyutları (h x w x d): 2050 mm x 900 mm x 800 mm'e kadar
- Isıl Güç Kaybı: 1000W (2050mm x 900mm x 800mm için)
- Panonun Sac Kalınlığı (Metal) (mm): ULUSOYLAR / Karkas Sac 1,5 mm Galvanizli /İç Takviyeler 1,5 mm, Galvaniz Ön Kapak 1,5 mm, DKP Yan Arka Kapaklar 1 mm DKP/Perde Sacları 1 mm DKP/Çatı 1mm DKP
- Kilitleme Sistemi Marka - Model: ATOS Adet İspanyolet Kilit (1 Adet)
- Boya Özellikleri: AKZO NOBEL / Elektrostatik Polyester Toz Boya / RAL 7035 - 70±120 Micron (Dış Cephe Poyester)
- Panonun Soğutma Tipi: Doğal
- Mahfaza Montaj Şekli: Cıvatalı
- Cıvata Özellikleri: NORM / Galvanizli – Çelik
M5x10 Cıvata 8x8
M6x15 Cıvata 8x8
M8x12 Cıvata 8x8
- Menteşe: ATOS / Galvanizli Çelik (3 Adet)

PERDE SACLI TABLO SIVA ALTI

- Metal / Duvara Sabitlenen / Bina İçi / IP4X / IK 10
- Numune Boyutları (h x w x d): 1050 mm x 650 mm x 160 mm'e kadar
- Isıl Güç Kaybı: 100W (1050mm x 650mm x 160mm için)
- Panonun Sac Kalınlığı (Metal) (mm): ULUSOYLAR / KARKAS/Ön Kapak Perde Sacları :1mm DKP/İç Takviyeler 1mm Galvaniz
- Kilitleme Sistemi Marka - Model: Çeyrek Dönüş Kilit (1 Adet)
- Boya Özellikleri: AKZO NOBEL / Elektrostatik Polyester Toz Boya / RAL 7035 - 70±120 Micron (Dış Cephe Poyester)
- Panonun Soğutma Tipi: Doğal
- Mahfaza Montaj Şekli: Kaynaklı
- Cıvata Özellikleri: NORM / Galvanizli – Çelik
M5x10 Cıvata 8x8
M6x15 Cıvata 8x8
M8x12 Cıvata 8x8
- Menteşe: ATOS / Galvanizli Çelik (2 Adet)

(Belge Kapsamının Devamı Sonraki Sayfadadır)

14 / 10 / 2025
Ata Gürül ARSLANLI
Genel Müdür

LVT TEST LABORATUVARLARI LTD. ŞTİ. • www.lvt.com.tr • lvt@lvt.com.tr



Belge geçerlilik periyodu 3 yıl olup belgenin geçerliliği firmanın LVT ürün belgelendirme şartlarına uymasına ve yılda en az bir kez yapılacak gözetim denetiminin başarılı tamamlamasına bağlıdır. TÜRKAK Uluslararası Akreditasyon Forumu (IAF) Karşılıklı Tanınma Anlaşmasını (MLA) imzalamıştır.

The validity period is 3 years and validity of the document depends on the success of surveillance audit to be held at least once a year and compliance of LVT product certification provisions of the company. TURKAK has signed International Accreditation Forum (IAF) and Multilateral Recognition Arrangement (MLA).





Belge Kapsamı NİLPA PANO SANAYİ TİCARET A.Ş.
(261-1-62208/R2 numaralı belge devamı):

PERDE SACLI TABLO SIVA ÜSTÜ

- Metal / Duvara Sabitlenen / Bina Dışı / IP3X / IK 10
- Numune Boyutları (h x w x d): 1050 mm x 650 mm x 160 mm'e kadar
- Isıl Güç Kaybı: 100W (1050mm x 650mm x 160mm için)
- Panonun Sac Kalınlığı (Metal) (mm): ULUSOYLAR / KARKAS/Ön Kapak Perde Sacları :1mm DKP/ İç Takviyeler 1mm Galvaniz
- Kilitleme Sistemi Marka - Model: ATOS Çeyrek Dönüş Kilit (1 Adet)
- Boya Özellikleri: AKZO NOBEL / Elektrostatik Polyester Toz Boya / RAL 7035 - 70±120 Micron (Dış Cephe Poyester)
- Panonun Soğutma Tipi: Doğal
- Mahfaza Montaj Şekli: Kaynaklı
- Cıvata Özellikleri: NORM / Galvanizli – Çelik
M5x10 Cıvata 8x8
M6x15 Cıvata 8x8
M8x12 Cıvata 8x8
- Menteşe: ATOS / Galvanizli Çelik (2 Adet)

TAVALI MCC TABLO SIVA ALTI

- Metal / Duvara Sabitlenen / Bina İçi / IP4X / IK 10
- Numune Boyutları (h x w x d): 1050 mm x 650 mm x 200 mm'e kadar
- Isıl Güç Kaybı: 100W (1050mm x 650mm x 160mm için)
- Panonun Sac Kalınlığı (Metal) (mm): ULUSOYLAR / KARKAS/Ön Kapak Perde Sacları :1mm DKP/İç Takviyeler 1mm Galvaniz
- Kilitleme Sistemi Marka - Model: ATOS Çeyrek Dönüş Kilit (1 Adet)
- Boya Özellikleri: AKZO NOBEL / Elektrostatik Polyester Toz Boya / RAL 7035 - 70±120 Micron (Dış Cephe Poyester)
- Panonun Soğutma Tipi: Doğal
- Mahfaza Montaj Şekli: Kaynaklı
- Cıvata Özellikleri: NORM / Galvanizli – Çelik
M5x10 Cıvata 8x8
M6x15 Cıvata 8x8
M8x12 Cıvata 8x8
- Menteşe: ATOS / Galvanizli Çelik (2 Adet)

(Belge Kapsamının Devamı Sonraki Sayfadadır)ME

14 / 10 / 2025
Ata Gürül ARSLANLI
Genel Müdür

LVT TEST LABORATUVARLARI LTD. ŞTİ. • www.lvt.com.tr • lvt@lvt.com.tr



Belge geçerlilik periyodu 3 yıl olup belgenin geçerliliği firmanın LVT ürün belgelendirme şartlarına uymasına ve yılda en az bir kez yapılacak gözetim denetiminin başarılı tamamlamasına bağlıdır. TÜRKAK Uluslararası Akreditasyon Forumu (IAF) Karşılıklı Tanınma Anlaşmasını (MLA) imzalamıştır.

The validity period is 3 years and validity of the document depends on the success of surveillance audit to be held at least once a year and compliance of LVT product certification provisions of the company. TURKAK has signed International Accreditation Forum (IAF) and Multilateral Recognition Arrangement (MLA).





Belge Kapsamı NİLPA PANO SANAYİ TİCARET A.Ş.
(261-1-62208/R2 numaralı belge devamı):

TAVALI MCC TABLO SIVA ÜSTÜ

- Metal / Duvara Sabitlenen / Bina Dışı / IP3X / IK 10
- Numune Boyutları (h x w x d): 1050 mm x 650 mm x 200 mm
- Isıl Güç Kaybı: 100W (1050mm x 650mm x 200mm için)
- Panonun Sac Kalınlığı (Metal) (mm): ULUSOYLAR/ KARKAS/Ön Kapak Perde Sacları :1mm DKP/İç Takviyeler 1mm Galvaniz
- Kilitleme Sistemi Marka - Model: ATOS Çeyrek Dönüş Kilit (2 Adet)
- Boya Özellikleri: AKZO NOBEL / Elektrostatik Polyester Toz Boya / RAL 7035 - 70±120 Micron (Dış Cephe Poyester)
- Panonun Soğutma Tipi: Doğal
- Mahfaza Montaj Şekli: Kaynaklı
- Cıvata Özellikleri: NORM / Galvanizli – Çelik
M5x10 Cıvata 8x8
M6x15 Cıvata 8x8
M8x12 Cıvata 8x8
- Menteşe: ATOS / Galvanizli Çelik (2 Adet)

PİYANO PANO

- Metal / Duvara Sabitlenen / Bina Dışı / IP2X / IK 10
- Numune Boyutları (h x w x d): 1000 mm x 1000 mm x 300 mm'e kadar
- Isıl Güç Kaybı: 250W (1000mm x 1000mm x 300mm için)
- Panonun Sac Kalınlığı (Metal) (mm): ULUSOYLAR / KARKAS/Ön Kapak Perde Sacları :1mm DKP/İç Takviyeler 1mm Galvaniz
- Kilitleme Sistemi Marka - Model: ATOS KY09.35.0.61.0 (3 Adet)
- Boya Özellikleri: AKZO NOBEL / Elektrostatik Polyester Toz Boya / RAL 7035 - 70±120 Micron (Dış Cephe Poyester)
- Panonun Soğutma Tipi: Doğal
- Mahfaza Montaj Şekli: Kaynaklı
- Cıvata Özellikleri: NORM / Galvanizli – Çelik
M5x10 Cıvata 8x8
M6x15 Cıvata 8x8
M8x12 Cıvata 8x8
- Menteşe: ATOS / Galvanizli Çelik (6 Adet)

(Belge Kapsamının Devamı Sonraki Sayfadadır)

14 / 10 / 2025
Ata Gürün ARSLANLI
Genel Müdür

LVT TEST LABORATUVARLARI LTD. ŞTİ. • www.lvt.com.tr • lvt@lvt.com.tr



Belge geçerlilik periyodu 3 yıl olup belgenin geçerliliği firmanın LVT ürün belgelendirme şartlarına uymasına ve yılda en az bir kez yapılacak gözetim denetiminin başarılı tamamlamasına bağlıdır. TÜRKAK Uluslararası Akreditasyon Forumu (IAF) Karşılıklı Tanınma Anlaşmasını (MLA) imzalamıştır.

The validity period is 3 years and validity of the document depends on the success of surveillance audit to be held at least once a year and compliance of LVT product certification provisions of the company. TURKAK has signed International Accreditation Forum (IAF) and Multilateral Recognition Arrangement (MLA).





Belge Kapsamı NİLPA PANO SANAYİ TİCARET A.Ş.
(261-1-62208/R2 numaralı belge devamı):

HARİCİ PERDE SACLI TABLO

- Metal / Duvara Sabitlenen / Bina Dışı / IP66 / IK 10
- Numune Boyutları (h x w x d): 650 mm x 500 mm x 200 mm' e kadar
- Isıl Güç Kaybı: 100W (650mm x 500mm x 200mm için)
- Panonun Sac Kalınlığı (Metal) (mm): ULUSOYLAR / KARKAS/Ön Kapak Perde Sacları :1mm DKP/İç Takviyeler 1mm Galvaniz
- Kilitleme Sistemi Marka - Model: ATOS Çeyrek Dönüş Kilit (2 Adet)
- Boya Özellikleri: AKZO NOBEL / Elektrostatik Polyester Toz Boya / RAL 7035 - 70±120 Micron (Dış Cephe Poyester)
- Panonun Soğutma Tipi: Doğal
- Mahfaza Montaj Şekli: Kaynaklı
- Cıvata Özellikleri: NORM / Galvanizli – Çelik
M5x10 Cıvata 8x8
M6x15 Cıvata 8x8
M8x12 Cıvata 8x8
- Menteşe: ATOS / Galvanizli Çelik (2 Adet)

HARİCİ TABLO TAVALI MCC TABLO

- Metal / Duvara Sabitlenen / Bina Dışı / IP66 / IK 10
- Numune Boyutları (h x w x d): 650 mm x 500 mm x 200 mm'e kadar
- Isıl Güç Kaybı: 100W (650mm x 500mm x 200mm için)
- Panonun Sac Kalınlığı (Metal) (mm): ULUSOYLAR / KARKAS/Ön Kapak Perde Sacları :1mm DKP/İç Takviyeler 1mm Galvaniz
- Kilitleme Sistemi Marka - Model: ATOS Çeyrek Dönüş Kilit (2 Adet)
- Boya Özellikleri: AKZO NOBEL / Elektrostatik Polyester Toz Boya / RAL 7035 - 70±120 Micron (Dış Cephe Poyester)
- Panonun Soğutma Tipi: Doğal
- Mahfaza Montaj Şekli: Kaynaklı
- Cıvata Özellikleri: NORM / Galvanizli – Çelik
M5x10 Cıvata 8x8
M6x15 Cıvata 8x8
M8x12 Cıvata 8x8
- Menteşe: ATOS / Galvanizli Çelik (2 Adet)

Belge Kapsamının Devamı Sonraki Sayfadadır

14 / 10 / 2025
Ata Gürül ARSEANLI
Genel Müdür

LVT TEST LABORATUVARLARI LTD. ŞTİ. • www.lvt.com.tr • lvt@lvt.com.tr



Belge geçerlilik periyodu 3 yıl olup belgenin geçerliliği firmanın LVT ürün belgelendirme şartlarına uymasına ve yılda en az bir kez yapılacak gözetim denetiminin başarılı tamamlamasına bağlıdır. TÜRKAK Uluslararası Akreditasyon Forumu (IAF) Karşılıklı Tanınma Anlaşmasını (MLA) imzalamıştır.

The validity period is 3 years and validity of the document depends on the success of surveillance audit to be held at least once a year and compliance of LVT product certification provisions of the company. TURKAK has signed International Accreditation Forum (IAF) and Multilateral Recognition Arrangement (MLA).

