



No : C-24-510-R0
Müşteri : NİLAS ÇELİK SANAYİ TİCARET ANONİM ŞRİKETİ
İmalatçı : NİLAS ÇELİK SANAYİ TİCARET ANONİM ŞRİKETİ
Numune Tanımı : ALÇAK GERİLİM ANAHTARLAMA ve KONTROL DÜZENİ
Marka : NİLPA ELEKTRİK PANO SİSTEMLERİ
Teknik Veriler : 60 kA / 300 ms
Test Standardı : IEC TR 61641:2014
Konu : TEST SONUCU (OLUMLU)
Uygulanan Test(ler) : İç Ark Deneyi
Test Rapor Numarası : 24-510-R0-N1-1
Sertifika Tarihi : 28.05.2025

Deney Sorumlusu

Çem AKDOĞAN

Bölüm Müdürü

Ata Gürül ARSLANLI



Sertifika detaylarını QR kodu
üzerinden kontrol
edebilirsiniz.

You can check the certificate details
via QR code.

TEST SERTİFİKASI
TEST CERTIFICATE

FRT.88 / Rev02 / 0924

